

Otázka č.4:

Chcem sa informovať ohľadom výšky navrhovanej veže, či sú nejaké výškové limity (aká je minimálna/maximálna prípustná výška veže od hrany hrebeňa cca 569.52 m.n.m.

Odpoveď:

V bode 3.1 súťažných podmienok sa píše: "Výška veže bude zvolená tak, aby vzhľadom na navrhnuté umiestnenie poskytovala kvalitný výhľad predovšetkým na mesto Žilina, ale aj na severnú stranu od hrebeňa. Konkrétne riešenie sa ponecháva na súťažiacich, má však zohľadňovať výšky okolitých stromov. Tie sú zaznačené v podklade č.6. Výška vyhlídkovej plošiny sa predpokladá približne v úrovni 593 m.n.m.."

Výškové limity nie sú dané. Výška veže má byť zvolená tak, aby v konkrétnej polohe veže, ktorú určí súťažiaci, umožňovala z vyhlídkovej plošiny požadovaný výhľad ponad vrch okolitých stromov. Výškové hladiny stromov sa nachádzajú v podklade č.6 - geodetické zameranie.